

Fernwärme



Heizdauer Ihrer Heizung
zwischen 23 und 5 Uhr Nachtabenkung
Sommerbetrieb ab 20°C Außentemperatur

Informationen

- Heizungsart: Warmwasserheizung
- Versorgung durch Fernwärmestation
- Heizungsregelung: geführt durch Witterung/Außentemperatur
- Ständige Messung durch Fühler im Außenbereich
- Dadurch ständige Anpassung der Vorlauftemperatur
- Die Heizung ist somit nicht immer gleich warm.
- Individuelle Temperaturregelung am Heizkörper

Beheizung der Wohnung

- Garantiert: ausreichende Raumtemperatur auch bei großer Kälte
- Vermeiden: Verkleidungen und Vorhänge vor Heizkörpern

Raumtemperaturen

- Wohn- und Schlafräume: 18- 22 °C
- Badezimmer: ca. 23 °C

Heizkörpertypen

Radiatoren und Konvektoren

- Absenkung der Vorlauf-Temperatur ab 23 Uhr
- Daher: Raumtemperatur-Regelung nachts nicht nötig
- Ablesung Wärmemengenzähler/ Heizkostenverteiler: 1 Mal pro Jahr
- Bei Funk-Messgeräten: automatische Ablesung
- Zugang zu Mess- und Zählgeräten freihalten!

Fußbodenheizung

- Betrieb mit niedrigen Temperaturen
- Reagieren langsamer als Radiatoren und Konvektoren
- Absenkung der Vorlauf-Temperatur ab 23 Uhr
- Daher: Thermostatventil-Regelung nachts nicht nötig
- Ablesung Wärmemengenzähler: 1 Mal pro Jahr
- Bei Funk-Messgeräten: automatische Ablesung
- Zugang zu Mess- und Zählgeräten freihalten!